

Unterbrechungszeiten für SLP-Entnahmestellen mit Schaltgerät

1. Unterbrechungszeiten für Anlagen mit Funkrundsteuerempfängern

Zu Zeiten zu hoher Netzbelastung können die Netze Magdeburg GmbH die Netznutzung mittels geeigneter Schaltgeräte unterbrechen. Die Dauer der Unterbrechung beträgt hintereinander nicht mehr als zwei Stunden und innerhalb von 24 Stunden insgesamt nicht mehr als sechs Stunden. Die Betriebszeit zwischen zwei Unterbrechungen ist mindestens so lang wie die jeweils vorangegangene Unterbrechungszeit.

2. Unterbrechungszeiten für Anlagen mit Schaltuhren

Alle Zeiten beziehen sich auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die Schaltuhren werden **nicht** auf die Mitteleuropäische Sommerzeit umgestellt.

Unterbrechungszeiten bei Freigabedauer

von 8 h:	06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
von 10 h:	06:00 Uhr bis 14:00 Uhr 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
von 12 h:	06:00 Uhr bis 13:00 Uhr 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr
von 16 h:	06:30 Uhr bis 08:30 Uhr 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Die Netze Magdeburg GmbH sind berechtigt, die Unterbrechungszeiten zu ändern.